

**Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2025 год  
по СГМУП «Городские тепловые сети»**

Дата отбора	Определяемые показатели	Цветность ГОСТ 31868 метод Б	Мутность ГОСТ Р 57164	pH ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97 (Издание 2018г)	Железо (Fe) (общее) ГОСТ 4011, п.2	Аммиак и ионы аммония (суммарно) ГОСТ 33045 метод А	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) МУК 4.2.3963-23, п.6.1-п.6.3	Колифаги МУК 4.2.3963-23, п.10.1-п.10.3 (качественный анализ), п.10.5, п.10.6	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) МУК 4.2.3963-23, п. 5.1-п.5.3
	Единицы измерения	градусы цветности	мг/дм <sup>3</sup>	ед.рН	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	KOE/100 см <sup>3</sup>	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	KOE/см <sup>3</sup>
	ПДК (СанПиН 1.2.3685-21)	<b>20</b>	<b>1,5</b>	<b>6-9</b>	<b>0,3</b>	<b>2,0</b>	<b>Отсутствие</b>	<b>Отсутствие</b>	<b>Не более 50</b>
	Наименование пробы, место отбора								

**Январь**

14.01	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	14,5±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,22±0,06	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	14,0±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,75±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	12,8±2,6	0,65±0,13	7,0±0,2	0,21±0,05	1,74±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	13,8±2,8	0,68±0,14	7,0±0,2	0,24±0,06	1,83±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	13,4±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,71±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	14,3±2,9	0,63±0,13	6,9±0,2	0,24±0,06	1,74±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	14,7±2,9	0,65±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	13,3±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,71±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
14.01	XBC, кот. № 22	14,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,25±0,06	1,16±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
20.01	XBC-выход, ЦТП-1	12,1±2,4	0,60±0,12	7,0±0,2	0,22±0,06	1,70±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	15,3±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,63±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	14,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,24±0,06	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-6	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,77±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
20.01	XBC-выход, ЦТП-15	15,8±3,2	0,63±0,13	7,2±0,2	0,25±0,06	1,86±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	13,3±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,92±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	16,0±3,2	0,68±0,14	7,1±0,2	0,27±0,07	1,72±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	15,7±3,1	0,65±0,13	7,1±0,2	0,23±0,06	1,80±0,36	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	15,3±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,96±0,39	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	15,6±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,99±0,40	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	15,6±3,1	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,89±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	12,4±2,5	<0,58	6,9±0,2	0,14±0,04	0,85±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
21.01	XBC-выход на потребителя, ПС-8	12,4±2,5	<0,58	6,9±0,2	0,16±0,04	0,61±0,12	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	13,0±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,15±0,04	0,50±0,10	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	12,7±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,16±0,04	0,47±0,09	-	-	-
	XBC-выход, ЦТП-46	13,2±2,6	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,73±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
21.01	XBC-выход, ЦТП-80	12,5±2,5	0,60±0,12	7,0±0,2	0,25±0,06	1,83±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-105	13,8±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,25±0,06	0,48±0,10	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	12,2±2,4	0,60±0,12	7,0±0,2	0,18±0,05	1,94±0,39	Не обнаружено	Не обнаружено	0
22.01	XBC-выход, ЦТП-9	13,4±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,98±0,40	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	14,9±3,0	<0,58	7,0±0,2	0,24±0,06	1,87±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	14,5±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,22±0,06	1,77±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	12,7±2,5	0,65±0,13	7,0±0,2	0,21±0,05	1,96±0,39	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	15,6±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,78±0,36	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,74±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	14,9±3,0	0,60±0,12	7,1±0,2	0,18±0,05	1,88±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-40	$12,8 \pm 2,6$	$0,63 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,95 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	$13,9 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,86 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
27.01	XBC-выход, ЦТП-8	$13,6 \pm 2,7$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,84 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,94 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,89 \pm 0,38$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	$14,0 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,2 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,94 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	$13,4 \pm 2,7$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,97 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	$12,5 \pm 2,5$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,92 \pm 0,38$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	$15,6 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,2 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,93 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	$13,4 \pm 2,7$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,95 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	$13,3 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,91 \pm 0,38$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	$13,7 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,97 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
28.01	XBC-выход, ЦТП-100	$14,7 \pm 2,9$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,84 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-101	$15,1 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,86 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
28.01	XBC, кот. № 33	$15,9 \pm 3,2$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.01	XBC-выход, ЦТП-51	$14,3 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,81 \pm 0,36$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	$15,1 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,89 \pm 0,38$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	$14,5 \pm 2,9$	$0,65 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,94 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	$15,6 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,85 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	$13,8 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,94 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	$15,8 \pm 3,2$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,85 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	$16,6 \pm 3,3$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,95 \pm 0,39$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,87 \pm 0,37$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, КРП-1	13,2±2,6	0,63±0,12	7,1±0,2	0,20±0,05	1,92±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.01	XBC, кот. № 27	14,4±2,9	<0,58	7,0±0,2	0,22±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.01	XBC, кот. № 26	15,8±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,27±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.01	XBC, кот. № 24	14,9±3,0	0,60±0,12	7,0±0,2	0,28±0,07	1,43±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
<b>Февраль</b>									
03.02	XBC-выход, ЦТП-1	12,8±2,6	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,86±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	15,6±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,92±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	16,2±3,2	0,68±0,14	7,0±0,2	0,27±0,07	1,88±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	16,0±3,2	0,60±0,12	7,1±0,2	0,24±0,06	1,94±0,39	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	13,7±2,8	0,60±0,12	7,1±0,2	0,21±0,05	1,86±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	13,7±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,82±0,36	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	13,3±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,92±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	14,5±2,9	0,65±0,13	7,0±0,2	0,27±0,07	1,85±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	16,0±3,2	0,63±0,13	7,1±0,2	0,26±0,07	1,81±0,36	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	16,2±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,90±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	12,8±2,6	0,60±0,12	7,0±0,2	0,21±0,05	1,96±0,39	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	14,0±2,8	0,63±0,13	7,1±0,2	0,23±0,06	1,87±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
04.02	XBC-выход, ЦТП-30	14,0±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,22±0,06	1,94±0,39	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	14,5±2,9	<0,58	7,0±0,2	0,22±0,06	1,81±0,36	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	15,6±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,86±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-95	14,9±3,0	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,89±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-96	16,0±3,2	0,68±0,14	7,0±0,2	0,25±0,06	1,77±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	14,0±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,86±0,37	Не обнаружено	Не обнаружено	0

04.02	XBC, кот. № 7	$16,6 \pm 3,3$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$1,31 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
10.02	XBC-выход, ЦТП-8	$16,0 \pm 3,2$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,51 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	$14,0 \pm 28$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	$16,0 \pm 3,2$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	$16,4 \pm 3,3$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	$15,8 \pm 3,2$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,32 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	$13,4 \pm 2,7$	$0,60 \pm 0,12$	$6,9 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,20 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	$14,9 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	$15,4 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,51 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	$15,0 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,45 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	$12,8 \pm 2,6$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.02	XBC-выход, ЦТП-7	$13,9 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$6,9 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,99 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	$13,8 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,17 \pm 0,23$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	$14,7 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,39 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-34	$15,1 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,2 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,25 \pm 0,25$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-32	$13,9 \pm 2,8$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,19 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
12.02	XBC, кот. № 5	$14,7 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,13 \pm 0,23$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
13.02	XBC-вход, ул. Нефтяников, 24	$13,8 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,28 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	$12,3 \pm 2,5$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,36 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.02	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	$13,4 \pm 2,7$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	$15,4 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	$13,0 \pm 2,5$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,57 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	$15,4 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	$15,7 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,52 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	$13,3 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	$14,9 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	$14,0 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,53 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-10	$15,6 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,69 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.02	XBC-выход, ЦТП-11	$12,5 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	$13,9 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-28	$13,1 \pm 2,6$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	$15,9 \pm 3,2$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,28 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.02	XBC-выход на потребителя, ПС-8	$14,3 \pm 2,9$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,17 \pm 0,04$	$1,34 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	$14,0 \pm 2,8$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,30 \pm 0,26$	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	$13,6 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,35 \pm 0,27$	-	-	-
18.02	XBC, кот. № 7	$15,9 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,36 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.02	XBC, кот. № 28	$14,8 \pm 3,0$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$1,29 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.02	XBC, кот. № 30	$14,7 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,30 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-51	$13,6 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,17 \pm 0,23$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	$14,9 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	$14,0 \pm 2,8$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,19 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.02	XBC-выход, ЦТП-58	$16,0 \pm 3,2$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,07 \pm 0,21$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	$14,4 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	$15,6 \pm 3,1$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,08 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	$13,4 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,17 \pm 0,23$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-102	$16,6 \pm 3,3$	$0,68 \pm 0,14$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,09 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	$14,9 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,18 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	$13,8 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,39 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-27	$14,0 \pm 2,8$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,34 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	$13,6 \pm 2,7$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,27 \pm 0,25$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-25	$14,3 \pm 2,9$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,45 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-21	$13,8 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$0,57 \pm 0,11$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.02	XBC, кот. № 27	$15,3 \pm 3,1$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,29 \pm 0,07$	$1,00 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.02	XBC, кот. № 26	$14,0 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,00 \pm 0,21$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.02	XBC, кот. № 24	$13,8 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,03 \pm 0,21$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Март

	XBC-выход, ЦТП-20	$13,8 \pm 2,8$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,40 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
04.03	XBC-выход, ЦТП-47	$15,6 \pm 3,1$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,44 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-93	$13,4 \pm 2,7$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,47 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
04.03	XBC, кот. № 34	$16,0 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$0,87 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-1	$15,1 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,47 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	$12,2 \pm 2,6$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	$13,8 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
05.03	XBC-выход, ЦТП-6	$13,2 \pm 2,6$	$0,65 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,60 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	$15,3 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	$14,5 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,49 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	$16,0 \pm 3,2$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	$13,4 \pm 2,7$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-49	12,8±2,6	0,60±0,12	7,2±0,2	0,18±0,05	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	14,7±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	13,4±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	16,2±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,19±0,05	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
10.03	XBC-выход, ЦТП-42	13,8±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,75±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	15,6±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	14,3±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	14,5±2,9	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,54±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	15,8±3,2	0,65±0,13	7,1±0,2	0,25±0,06	1,47±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
10.03	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	16,0±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	13,8±2,8	0,65±0,13	7,0±0,2	0,19±0,05	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	15,6±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	12,8±2,6	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,52±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	13,7±2,7	0,60±0,12	7,1±0,2	0,21±0,05	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	14,5±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,54±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	15,6±3,1	0,68±0,14	7,0±0,2	0,27±0,07	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	13,7±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.03	XBC-выход, ЦТП-70	12,5±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-71	16,0±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	15,7±3,1	0,68±0,14	6,9±0,2	0,27±0,07	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-73	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,70±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-74	13,7±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,51±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0

11.03	XBC, кот. № 22	15,1±3,0	0,65±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,38±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
12.03	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 6 от ЦТП-4	12,1±2,4	0,60±0,12	7,0±0,2	0,18±0,05	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 40 от ЦТП-4	13,4±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 11 от ЦТП-4	13,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,70±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Губкина, 17 от ЦТП-15	13,7±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,19±0,05	1,74±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
13.03	XBC-вход, ул. Губкина, 21 от ЦТП-15	15,6±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,52±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 52 от ЦТП-15	16,2±3,2	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Кукуевицкого, 7 от ЦТП-28	13,2±2,4	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,52±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 10/1 от ЦТП-29	13,9±2,8	0,65±0,13	7,0±0,2	0,27±0,07	1,72±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 2 от ЦТП-29	13,1±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,18±0,05	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.03	XBC-выход, ЦТП-51	12,3±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,58±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	15,3±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	14,3±2,9	0,65±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	13,6±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	13,2±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	12,5±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,72±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	13,3±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	15,2±3,0	0,65±0,13	7,2±0,2	0,20±0,05	1,58±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	15,6±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-8	13,4±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,74±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-22	15,6±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	15,8±3,2	0,68±0,14	6,9±0,2	0,27±0,07	1,73±0,35	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-36	14,8±3,0	0,65±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ИТП Майская, 10	$16,6 \pm 3,3$	$0,71 \pm 0,14$	$7,2 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$1,50 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.03	XBC-выход, ПС-8	$12,5 \pm 2,5$	$0,60 \pm 0,12$	$6,9 \pm 0,2$	$0,17 \pm 0,04$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	$12,8 \pm 2,6$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,62 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	$13,0 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	$12,6 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,60 \pm 0,32$	-	-	-
	XBC-выход, пр-кт Набережный, 66 от ЦТП-1	$13,0 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,72 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, пр-кт Набережный, 64 от ЦТП-1	$15,3 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, пр-кт Набережный, 50 от ЦТП-94	$14,7 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, пр-кт Набережный, 48 от ЦТП-94	$16,0 \pm 3,2$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ул. 60 лет Октября, 14 от ЦТП-94	$14,9 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ТК-19, ул. Артема, 8 от ПС-8	$13,6 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, кот. № 26 от ВК-1	$16,2 \pm 3,2$	$0,71 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,56 \pm 0,11$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.03	XBC-выход, кот. № 27 от ВК-1	$13,3 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ТК-1, пр-кт Набережный, 17 от кот. № 27	$13,8 \pm 2,8$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$0,58 \pm 0,12$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ТК-2, пр-кт Набережный, 17/2 от кот. № 26	$16,0 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,69 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-23	$12,3 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,75 \pm 0,35$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	$13,8 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-31	$14,3 \pm 2,9$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,66 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	$13,6 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,69 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-18	$15,3 \pm 3,1$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,63 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-19	$16,2 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, пр-кт Ленина, 39 от ЦТП-8	$12,8 \pm 2,6$	<0,58	$6,9 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,53 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, пр-кт Ленина, 37 от ЦТП-8	$14,7 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, пр-кт Ленина, 35 от ЦТП-8	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Декабристов, 15 от ЦТП-22	14,7±2,9	0,65±0,13	7,1±0,2	0,26±0,07	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 15 от ЦТП-76	13,2±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,18±0,05	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, б-р Свободы, 10 от ЦТП-76	12,2±2,4	<0,58	7,0±0,2	0,21±0,05	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 27 от ЦТП-77	13,0±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,18±0,05	1,78±0,36	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, б-р Свободы, 12 от ЦТП-77	13,8±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,21±0,05	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
25.03	XBC-выход, ЦТП-7	13,5±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,90±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	12,8±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,88±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	16,0±3,2	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	14,5±2,9	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	14,7±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,25±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	15,8±3,2	0,68±0,14	7,0±0,2	0,26±0,07	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
25.03	XBC-выход, ЦТП-40	12,8±2,6	0,63±0,13	7,1±0,2	0,23±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	12,7±2,5	0,63±0,13	7,1±0,2	0,19±0,05	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.03	XBC, кот. № 5	14,7±2,9	0,63±0,13	7,0±0,2	0,28±0,07	0,84±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.03	XBC, кот. № 33	16,8±3,4	0,65±0,13	7,1±0,2	0,24±0,06	0,50±0,10	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Апрель

01.04	XBC-выход, ЦТП-1	13,6±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,20±0,05	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	14,8±2,5	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,20±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	13,8±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	14,6±2,9	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,40±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	13,8±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,47±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	13,6±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,21±0,05	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-24	15,1±3,0	0,65±0,13	7,1±0,2	0,24±0,06	1,45±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	12,3±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,18±0,05	1,44±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	13,6±2,7	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,66±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	12,7±2,5	<0,58	7,1±0,2	0,21±0,05	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	15,0±3,0	0,60±0,12	7,0±0,2	0,22±0,06	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	13,0±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	13,0±2,6	<0,58	6,9±0,2	0,24±0,06	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-60	14,0±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	12,6±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-62	13,9±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-63	13,7±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,70±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.04	XBC, кот. № 28	15,9±3,2	0,60±0,12	7,0±0,2	0,26±0,07	0,81±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
07.04	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 32 от ЦТП-23	14,6±2,9	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,50±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Лермонтова, 10 от ЦТП-23	13,6±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Островского, 17 от ЦТП-19	14,4±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,70±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
07.04	XBC-вход, б. Писателей, 21/1 от ЦТП-19	12,7±2,5	0,60±0,12	7,0±0,2	0,18±0,05	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Островского, 19 от ЦТП-17	13,1±2,6	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Островского, 21 а От ЦТП-17	14,2±2,8	0,65±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Лермонтова, 6 от ЦТП-18	13,6±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,25±0,06	1,42±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр. Мира, 19 от ЦТП-18	15,9±3,2	0,65±0,13	7,1±0,2	0,22±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	12,6±2,5	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	12,7±2,5	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	16,8±3,4	0,65±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-17	$14,2 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,18 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	$15,5 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,31 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	$14,6 \pm 2,9$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,37 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	$16,6 \pm 3,3$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,47 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	$12,9 \pm 2,6$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	$12,6 \pm 2,5$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,69 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	$14,8 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,62 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
08.04	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 16 от ЦТП-31	$12,0 \pm 2,4$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$0,49 \pm 0,10$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 22 от ЦТП-31	$13,9 \pm 2,8$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$0,82 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Чехова, 10/1 от ЦТП-26	$12,7 \pm 2,5$	$<0,58$	$7,1 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,00 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. пр-кт Ленина, 62 от ЦТП-26	$14,0 \pm 2,8$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,92 \pm 0,18$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 5 от ЦТП-32	$12,4 \pm 2,5$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,11 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 5/1 от ЦТП-32	$15,1 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
09.04	XBC, кот. № 7	$15,5 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$0,85 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
14.04	XBC-вход, пр-кт Ленина, 54 от ЦТП-33	$12,3 \pm 2,5$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,40 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 56 от ЦТП-33	$14,2 \pm 2,8$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,45 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 6 от ЦТП-34	$14,4 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,26 \pm 0,25$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 52 от ЦТП-34	$13,5 \pm 2,7$	$<0,58$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,15 \pm 0,23$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 38 от ЦТП-7	$13,4 \pm 2,7$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,21 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, Бажова, 4 от ЦТП-7	$13,1 \pm 2,6$	$0,63 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,37 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, Бажова, 26 от ЦТП-7	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,26 \pm 0,25$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 14 от ЦТП-9	$13,7 \pm 2,7$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,52 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 16 от ЦТП-9	$14,8 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-8	12,7±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,22±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	14,2±2,8	0,68±0,14	7,1±0,2	0,25±0,06	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	14,5±2,9	0,63±0,13	7,0±0,2	0,27±0,07	1,57±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	15,9±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	14,2±2,8	0,65±0,13	7,0±0,2	0,19±0,05	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	12,9±2,6	0,65±0,13	6,9±0,2	0,25±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	16,6±3,3	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	14,0±2,8	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,66±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	14,3±2,9	0,65±0,13	7,1±0,2	0,22±0,06	1,50±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	12,7±2,5	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
15.04	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	13,1±2,6	0,60±0,12	6,9±0,2	0,21±0,05	1,45±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	12,5±2,5	0,63±0,13	7,1±0,2	0,19±0,05	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	12,7±2,5	0,65±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	14,0±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	16,1±3,2	0,71±0,14	7,0±0,2	0,26±0,07	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	16,6±3,3	0,71±0,14	7,0±0,2	0,26±0,07	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
15.04	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	13,7±2,7	0,60±0,13	7,0±0,2	0,21±0,05	1,54±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	13,2±2,7	0,63±0,13	7,1±0,2	0,23±0,06	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Пушкина, 1 от ЦТП-12	12,7±2,5	0,63±0,13	7,0±0,2	0,21±0,05	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Пушкина, 15 от ЦТП-12	15,7±3,1	0,60±0,12	7,0±0,2	0,26±0,07	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Островского, 26/1 от ЦТП-13	17,2±3,4	0,68±0,14	7,0±0,2	0,24±0,06	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Островского, 30а от ЦТП-14	11,6±2,3	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 33 от ЦТП-20	15,3±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 50 от ЦТП-41	13,8±2,8	0,68±0,14	7,0±0,2	0,27±0,07	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-48-11, ул. Профсоюзов, 54 от ЦТП-48	13,1±2,7	0,65±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,63±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 27/1 от ЦТП-48	14,2±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,51±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 49 от ЦТП-45	13,7±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,70±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Пушкина, 14/1 от ЦТП-45	14,3±2,9	0,68±0,14	7,1±0,2	0,26±0,07	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 37 от ЦТП-45	12,5±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
15.04	XBC, кот. № 30	14,2±2,8	0,68±0,14	7,1±0,2	0,29±0,07	0,82±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
15.04	XBC, кот. № 34	14,4±2,9	0,73±0,15	7,0±0,2	0,29±0,07	0,80±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
16.04	XBC-выход, ЦТП-51	13,7±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,21±0,05	1,24±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	15,9±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	14,6±2,9	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,38±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	15,1±3,0	0,60±0,12	7,0±0,2	0,22±0,06	1,49±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	16,3±3,3	0,63±0,13	6,9±0,2	0,25±0,06	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	12,7±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	12,9±2,6	0,65±0,13	6,9±0,2	0,20±0,05	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	14,0±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,51±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	13,2±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,56±0,32	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	12,9±2,6	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,59±0,32	-	-	-
16.04	XBC-вход, пр-кт Мира, 55/2 от ПВНС-56	16,1±3,2	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 26 от ЦТП-39	15,5±3,1	0,65±0,13	7,1±0,2	0,22±0,06	1,36±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 51 от ЦТП-39	14,4±2,9	0,63±0,13	7,2±0,2	0,24±0,06	1,40±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38	14,0±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,57±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38	16,6±3,3	0,65±0,13	7,1±0,2	0,24±0,06	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0

23.04	XBC-выход, ЦТП-1	$12,3 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,47 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	$13,8 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,57 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	$14,4 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	$15,1 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	$13,8 \pm 2,8$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,53 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	$13,0 \pm 2,6$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	$15,9 \pm 3,2$	$0,68 \pm 0,14$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,70 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	$14,3 \pm 2,9$	$0,65 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,47 \pm 0,09$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	$14,8 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$0,54 \pm 0,11$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	$14,5 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,41 \pm 0,08$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	$16,1 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,46 \pm 0,09$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	$15,9 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$0,51 \pm 0,10$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.04	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 63 от ЦТП-5	$13,4 \pm 2,7$	<0,58	$7,2 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$0,50 \pm 0,10$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Губкина, 11 от ЦТП-5	$15,2 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,38 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 59 от ЦТП-5	$16,3 \pm 3,3$	$0,65 \pm 0,13$	$7,2 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,41 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 67/3 от ЦТП-99	$12,7 \pm 2,5$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,49 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», ул. Губкина, 1 от ЦТП-99	$14,2 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.04	XBC-вход, детская пол-ка, ул. Губкина ,1/1 от ЦТП-99	$13,6 \pm 2,7$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,60 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Чехова, 7 блок Б от ЦТП-26	$14,0 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Чехова, 7 блок А от ЦТП-24	$13,9 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 68 от ЦТП-24	$14,6 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Чехова, 1 от ЦТП-24	$16,6 \pm 3,3$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 72 от ЦТП-96	$15,4 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. Чехова, 9 от ЦТП-96	16,1±3,2	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 74 от ЦТП-96	14,2±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,21±0,05	1,33±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
28.04	XBC-вход, ул. Энергетиков, 53 от ЦТП-70	13,2±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 90 от ЦТП-70	13,9±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 78а от ЦТП-71	16,1±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 88 от ЦТП-71	16,1±3,2	0,68±0,14	7,0±0,2	0,26±0,07	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 76 от ЦТП-72	14,8±3,0	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,50±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 70 от ЦТП-72	15,5±3,1	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 35 от ЦТП-72	16,1±3,2	0,68±0,14	7,0±0,2	0,27±0,07	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 65 от ЦТП-74	15,5±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,63±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Республики, 75/3 от ЦТП-74	15,8±3,2	0,63±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,68±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.04	XBC-вход, ул. Энергетиков, 33 от ЦТП-67	12,3±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,51±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Просвещения, 52 от ЦТП-67	13,4±2,7	0,63±0,13	7,0±0,2	0,22±0,06	1,45±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Просвещения, 48 от ЦТП-67	12,7±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,21±0,05	1,35±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 15 от ЦТП-67	14,6±2,9	0,63±0,13	7,1±0,2	0,25±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Гагарина, 30 от ЦТП-68	13,4±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энгельса, 7 от ЦТП-68	16,1±3,2	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.04	XBC-вход, ул. Гагарина, 10 от ЦТП-66	14,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,22±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Просвещения, 27 от ЦТП-66	13,1±2,6	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,67±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 1 от ЦТП-65	15,3±3,1	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Гагарина, 26 от ЦТП-65	14,7±2,0	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 7/1 от ЦТП-65	15,7±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 6 от ЦТП-69	14,1±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,21±0,05	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0

**Май**

05.05	XBC-выход, ЦТП-7	$12,7 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,41 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	$15,1 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,46 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	$14,4 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,50 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	$16,7 \pm 3,3$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,45 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	$13,9 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,46 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	$15,5 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,40 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	$12,9 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,63 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	$12,3 \pm 2,5$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,49 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	$15,1 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,48 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	$14,4 \pm 2,9$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,41 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
05.05	XBC, кот. № 22	$14,5 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,15 \pm 0,23$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
06.05	XBC-выход, ЦТП-8	$15,9 \pm 3,2$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,39 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	$15,7 \pm 3,1$	$0,60 \pm 0,12$	$6,9 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	$16,1 \pm 3,2$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,52 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	$13,9 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,47 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	$15,3 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,51 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	$14,8 \pm 3,0$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
06.05	XBC-выход, ЦТП-69	$13,7 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$1,32 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	$10,8 \pm 2,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,40 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	$14,0 \pm 2,8$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	$14,6 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
06.05	XBC-выход, ЦТП-51	$13,1 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-55	$12,6 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,53 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	$13,0 \pm 2,6$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,41 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	$15,1 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,66 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	$13,6 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	$13,4 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$6,9 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	$13,7 \pm 2,7$	<0,58	$6,9 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,49 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	$14,4 \pm 2,9$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
12.05	XBC-вход, ул. Нефтяников, 24	$12,5 \pm 2,5$	<0,58	$6,9 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,68 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	$14,2 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,60 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	$12,3 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,17 \pm 0,04$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	$12,8 \pm 2,6$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	$12,5 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,18 \pm 0,05$	$1,63 \pm 0,33$	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	$13,0 \pm 2,6$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,57 \pm 0,31$	-	-	-
12.05	XBC, кот. № 5	$14,4 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
13.05	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	$14,0 \pm 2,8$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	$12,9 \pm 2,2$	<0,58	$7,2 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	$13,7 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$7,2 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,51 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	$12,5 \pm 2,5$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
13.05	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	$13,1 \pm 2,6$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	$15,1 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	$15,5 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,2 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,67 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	$13,9 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 18 от ЦТП-61	12,4±2,5	<0,58	7,1±0,2	0,21±0,05	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 14 от ЦТП-61	13,9±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61	15,3±3,1	0,63±0,13	7,1±0,2	0,26±0,07	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 22 от ЦТП-62	14,3±2,9	<0,58	7,1±0,2	0,27±0,07	1,69±0,34	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 31 от ЦТП-62	14,8±3,0	0,63±0,13	7,1±0,2	0,24±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-д. Первопроходцев, 8 от ЦТП-62	12,7±2,5	<0,58	7,1±0,2	0,19±0,05	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 30 от ЦТП-63	13,7±2,7	0,63±0,13	7,1±0,2	0,26±0,07	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Югорская, 20 от ЦТП-63	13,8±2,8	0,63±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Первопроходцев, 14 от ЦТП-63	14,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,25±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
14.05	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 45 от ЦТП-59	14,4±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,21±0,05	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-д Мунарева, 2 от ЦТП-59	14,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-д Взлетный, 11 от ЦТП-59	16,6±3,3	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Югорская, 32 от ЦТП-60	14,4±2,9	0,60±0,12	7,0±0,2	0,25±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-д Взлетный, 4 от ЦТП-60	14,8±3,0	<0,58	7,1±0,2	0,21±0,05	0,44±0,09	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Мунарева, 4 от ЦТП-60	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,19±0,05	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
14.05	XBC, кот. № 33	14,8±3,0	0,65±0,13	7,1±0,2	0,27±0,07	0,54±0,11	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.05	XBC-вход, пр. Пролетарский, 32 от ЦТП-56	14,0±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Югорская, 5/2 от ЦТП-56	15,5±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Югорская, 9 от ЦТП-57	16,6±3,3	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 48 от ЦТП-57	13,7±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,22±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.05	XBC-вход, ул. Югорская, 38/1 от КРП-1	13,4±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Югорская, 40/1 от КРП-1	14,3±2,9	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Югорская, 42 от КРП-1	16,7±3,3	0,65±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	0,53±0,11	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. М-Карамова, 78 от ЦТП-51	$12,9 \pm 2,6$	<0,58	$6,9 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. М-Карамова, 74 от ЦТП-51	$15,3 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,60 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. М-Карамова, 76а от ЦТП-51	$15,4 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,50 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Федорова, 69 от ЦТП-52	$12,7 \pm 2,5$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,63 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Федорова, 59 от ЦТП-52	$15,0 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр. Комсомольский, 12 от ЦТП-53	$13,7 \pm 2,7$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Московская, 34б от ЦТП-53	$13,5 \pm 2,7$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,52 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Московская, 34а от ЦТП-53	$15,9 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,66 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. М-Карамова, 92 от ЦТП-54	$13,1 \pm 2,6$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,63 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. М-Карамова, 25 от ЦТП-54	$14,8 \pm 3,0$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,65 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Федорова, 5/1 от ЦТП-54	$12,8 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.05	XBC, кот. № 28	$15,9 \pm 3,2$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$0,81 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
20.05	XBC, кот. № 7	$16,0 \pm 3,2$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,87 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
20.05	XBC, кот. № 32	$13,8 \pm 2,8$	$0,65 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,76 \pm 0,15$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
21.05	XBC, кот. № 30	$13,6 \pm 2,7$	<0,58	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$0,80 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
21.05	XBC, кот. № 34	$16,6 \pm 3,3$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,29 \pm 0,07$	$0,87 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Июнь

	XBC-выход, ЦТП-1	$13,4 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,45 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,60 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	$14,4 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	$15,5 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,1 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	$15,9 \pm 3,2$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,06$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.06	XBC-выход, ЦТП-16	$13,1 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,44 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-24	13,7±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,19±0,05	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	14,5±3,1	0,63±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.06	XBC-выход, ЦТП-80	15,9±3,2	0,63±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,51±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	13,7±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	13,5±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,24±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	14,0±2,8	0,60±0,12	7,0±0,2	0,23±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	13,6±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,23±0,06	1,57±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	13,5±2,7	0,60±0,12	7,0±0,2	0,20±0,05	1,51±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	14,3±2,9	0,60±0,12	7,1±0,2	0,21±0,05	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	12,9±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,18±0,05	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	16,7±3,3	0,65±0,13	7,0±0,2	0,26±0,07	1,54±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	14,2±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,21±0,05	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	15,3±3,1	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	15,7±3,1	0,65±0,13	7,0±0,2	0,20±0,05	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	13,2±2,7	<0,58	7,0±0,2	0,24±0,06	1,60±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
03.06	XBC-вход, ПС-8	12,5±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,20±0,05	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	12,4±2,5	<0,58	7,0±0,2	0,21±0,05	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	12,9±2,6	0,60±0,12	7,0±0,2	0,21±0,05	1,58±0,32	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	12,8±2,6	<0,58	7,0±0,2	0,19±0,05	1,63±0,33	-	-	-
04.06	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	15,9±3,2	0,65±0,13	7,0±0,2	0,23±0,06	1,64±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	15,5±3,1	0,60±0,12	7,0±0,2	0,24±0,06	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	15,1±3,0	0,63±0,13	7,0±0,2	0,24±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	14,1±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,24±0,06	1,57±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0

XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	$13,7 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,06$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	$12,7 \pm 2,5$	$0,60 \pm 0,12$	$6,9 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	$13,9 \pm 2,8$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,57 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	$14,8 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-8	$13,1 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,51 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-35	$13,2 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,63 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-42	$14,6 \pm 2,9$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-64	$14,3 \pm 2,9$	$0,63 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,20 \pm 0,05$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-65	$17,0 \pm 3,4$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,55 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-67	$16,7 \pm 3,3$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,60 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-69	$13,7 \pm 2,7$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-70	$15,7 \pm 3,1$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-72	$15,8 \pm 3,2$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,59 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-85	$13,9 \pm 2,8$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,57 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-51	$15,3 \pm 3,1$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,64 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-55	$12,9 \pm 2,6$	<0,58	$7,0 \pm 0,2$	$0,19 \pm 0,05$	$1,57 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-56	$15,4 \pm 3,9$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,63 \pm 0,33$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-58	$12,8 \pm 2,6$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-59	$17,4 \pm 3,5$	$0,68 \pm 0,14$	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-61	$14,8 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,44 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-78	$12,6 \pm 2,5$	$0,60 \pm 0,12$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,42 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, ЦТП-102	$15,1 \pm 3,0$	$0,63 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,53 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
XBC-выход, КРП-1	$14,7 \pm 3,0$	$0,65 \pm 0,13$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,57 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

18.06	XBC, кот. № 27	15,1±3,0	0,60±0,12	7,1±0,2	0,25±0,06	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.06	XBC, кот. № 26	14,0±2,8	0,60±0,12	7,1±0,2	0,27±0,07	0,82±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.06	XBC, кот. № 24	14,8±3,0	0,60±0,12	7,0±0,2	0,25±0,06	0,84±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Июль

22.07	XBC-выход, ЦТП-7	13,5±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,49±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	15,3±3,1	1,00±0,20	7,2±0,2	0,24±0,06	1,54±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	13,6±2,7	1,09±0,22	7,1±0,2	0,22±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	15,6±3,1	1,13±0,23	7,2±0,2	0,25±0,06	1,58±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	15,2±3,0	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	15,8±3,2	1,04±0,21	7,2±0,2	0,26±0,07	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	13,6±2,7	1,00±0,20	7,1±0,2	0,24±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	13,9±2,8	1,00±0,20	7,2±0,2	0,24±0,06	1,59±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	13,4±2,3	1,00±0,20	7,1±0,2	0,25±0,06	1,63±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	14,4±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.07	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,50±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,21±0,05	1,58±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	15,7±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	14,4±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,57±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	15,7±3,1	1,13±0,23	7,1±0,2	0,23±0,06	1,52±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	15,4±3,1	1,09±0,22	7,0±0,2	0,23±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	15,8±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,22±0,06	1,47±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	13,4±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,66±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
28.07	XBC-вход, ПС-8	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,18±0,05	1,66±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход на потребителя, ПС-8	13,5±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,17±0,04	1,63±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,19±0,05	1,56±0,31	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	14,3±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,18±0,05	1,56±0,31	-	-	-
	XBC-выход, ЦТП-8	13,8±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,54±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	13,4±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	15,6±3,1	1,09±0,22	6,9±0,2	0,27±0,07	1,58±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	13,2±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	14,5±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,62±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	13,6±2,7	1,00±0,20	7,1±0,2	0,24±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	13,1±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	13,7±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,26±0,07	1,65±0,33	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	15,8±3,2	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
29.07	XBC-выход, ЦТП-51	13,6±2,7	1,00±0,20	6,9±0,2	0,22±0,06	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	15,3±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	0,29±0,06	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	13,7±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	0,36±0,07	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	14,0±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,22±0,06	0,26±0,05	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	15,4±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	0,25±0,05	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	13,9±2,8	1,00±0,13	7,0±0,2	0,25±0,06	1,44±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	14,3±2,9	1,00±0,20	6,9±0,2	0,22±0,06	1,55±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	13,4±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,61±0,32	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	15,1±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,26±0,07	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0

Август

04.08	XBC-выход, ЦТП-1	$13,5 \pm 2,7$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,49 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	$14,7 \pm 2,9$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,52 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	$14,8 \pm 3,0$	$1,04 \pm 0,21$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,43 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	$13,4 \pm 2,7$	$1,04 \pm 0,21$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	$15,0 \pm 3,0$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,48 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	$13,7 \pm 2,7$	$1,04 \pm 0,21$	$7,2 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,58 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	$14,3 \pm 2,9$	$1,04 \pm 0,21$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,56 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	$13,7 \pm 2,7$	$1,04 \pm 0,21$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,61 \pm 0,32$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	$13,2 \pm 2,6$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,35 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	$15,8 \pm 3,2$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,40 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	$13,0 \pm 2,6$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,47 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	$13,7 \pm 2,7$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,54 \pm 0,31$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	$13,7 \pm 2,7$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,49 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	$14,7 \pm 2,9$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,69 \pm 0,34$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	$14,5 \pm 2,9$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,52 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	$14,5 \pm 2,9$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,43 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	$13,5 \pm 2,7$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,48 \pm 0,30$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	$13,9 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,46 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	$15,4 \pm 3,1$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,39 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.08	XBC-выход, ЦТП-38	$15,2 \pm 3,0$	$1,04 \pm 0,21$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,42 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	$15,6 \pm 3,1$	$1,04 \pm 0,21$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,37 \pm 0,27$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	$14,1 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,39 \pm 0,28$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.08	XBC-вход, ул. Нефтяников, 24	$13,1 \pm 2,6$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$1,45 \pm 0,29$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	14,5±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,26±0,07	1,40±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	13,5±2,7	1,00±0,20	6,9±0,2	0,19±0,05	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	13,1±2,6	1,04±0,21	7,0±0,2	0,21±0,05	1,43±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	14,4±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,53±0,31	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	13,8±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,50±0,30	-	-	-
	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	14,4±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,22±0,06	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	13,8±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,20±0,05	1,47±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	1,44±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	15,1±3,0	1,09±0,22	7,1±0,2	0,24±0,06	1,53±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	16,2±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	1,45±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	13,6±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,42±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	15,5±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,48±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
12.08	XBC-выход, ЦТП-8	14,4±2,9	1,00±0,20	6,9±0,2	0,23±0,06	1,42±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	15,3±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,52±0,30	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,47±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	15,9±3,2	1,04±0,21	7,1±0,2	0,22±0,06	1,43±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	13,1±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	1,40±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	15,8±3,2	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	13,6±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,38±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	14,8±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	13,9±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,34±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	13,4±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,20±0,05	1,39±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-51	13,2±2,6	1,04±0,21	7,0±0,2	0,20±0,05	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	14,4±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,34±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	14,8±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,26±0,07	1,26±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,33±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	13,9±2,8	1,00±0,20	7,2±0,2	0,19±0,05	1,42±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	14,3±2,9	1,00±0,20	7,1±0,2	0,24±0,06	1,39±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	13,4±2,7	1,00±0,20	7,2±0,2	0,24±0,06	1,33±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	15,6±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,27±0,07	1,27±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	15,0±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,20±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
13.08	XBC-вход, ул. Московская, 37 А, ТК-19 от ПС-8	13,4±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, наб. И.Кайдалова, 30 от ЦТП-97	14,6±2,9	1,04±0,21	7,1±0,2	0,25±0,06	1,34±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, наб. И.Кайдалова, 28/4 от ЦТП-55	13,8±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 8 от ЦТП-55	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,22±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55	14,1±2,8	<0,58	7,0±0,2	0,24±0,06	1,36±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 15 от ЦТП-55	13,7±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,31±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-90	12,8±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,23±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-88-35, ул. Рыбников от ЦТП-90	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	1,20±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Гидромеханизаторов, 7/2 от ЦТП-90	14,8±3,0	1,00±0,20	6,9±0,2	0,22±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Восточная, 38 от ЦТП-90	13,7±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,26±0,07	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.08	XBC-вход, ТК-88-15, ул. Школьная от ЦТП-90	13,6±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,23±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-88-25-4, ул. Октябрьская от ЦТП-90	15,3±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,08±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Затонская, 4 от ЦТП-90	15,4±3,1	1,04±0,21	7,1±0,2	0,23±0,06	1,11±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. И.Киртбая, 12 поликлиники «Нефтяник» от кот. № 24	15,9±3,2	1,00±0,20	7,1±0,2	0,25±0,06	0,99±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. И.Киртбая, 7 от ЦТП-95	15,3±3,1	1,04±0,21	7,2±0,2	0,22±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-22, ул. Ф. Показаньева, 4 перемычка с ЦТП-49	14,7±2,9	1,13±0,22	7,1±0,2	0,26±0,07	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95	13,4±2,7	1,04±0,21	7,2±0,2	0,24±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 69 от ЦТП-30	14,5±2,9	1,04±0,21	7,1±0,2	0,24±0,06	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. И. Киртбая, 5/2 от ЦТП-30	17,3±3,5	1,13±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Ф. Показаньева, 10 от ЦТП-49	15,1±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Ф. Показаньева, 4 от ЦТП-49	14,3±2,9	1,04±0,21	7,1±0,2	0,27±0,07	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. И. Киртбая, 25 от ЦТП-49	13,1±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,22±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Привокзальная, 22 от ЦТП-46	13,6±2,7	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46	14,4±2,9	1,04±0,21	7,1±0,2	0,23±0,06	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80	13,9±2,8	1,13±0,23	7,1±0,2	0,23±0,06	1,17±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Еловая,8 (нов. корп.) от кот.32-33	15,6±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,22±0,06	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.08	XBC-вход, ул. Кукуевицкого, 10/2 от ЦТП-10	13,5±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,36±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Кукуевицкого, 12/2 от ЦТП-10	15,2±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Ленинградская, 10а от ЦТП-10	15,9±3,2	1,04±0,21	7,2±0,2	0,24±0,06	1,20±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 49 от ЦТП-16	15,0±3,0	1,09±0,22	7,1±0,2	0,26±0,07	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 55 от ЦТП-16	15,4±3,1	1,04±0,21	7,1±0,2	0,24±0,06	1,31±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Кукуевицкого, 20 от ЦТП-25	14,7±2,9	1,04±0,21	7,1±0,2	0,24±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Набережный, 14 от ЦТП-25	15,6±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
20.08	XBC-вход, ул. Ленинградская, 1 от ЦТП-6	13,2±2,6	1,00±0,20	6,9±0,2	0,23±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Ленинградского, 3 от ЦТП-6	15,3±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Ленинградская, 6/2 от ЦТП-6	15,8±3,2	1,00±0,20	7,2±0,2	0,21±0,05	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 14в от ЦТП-11	15,7±3,1	1,09±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	1,31±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. Дзержинского, 14 от ЦТП-11	15,0±3,0	1,00±0,20	7,1±0,2	0,26±0,07	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-11-2 от ЦТП-11	13,1±2,6	1,00±0,20	7,2±0,2	0,22±0,06	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 6 от ЦТП-21	12,9±2,6	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35	15,3±3,1	1,13±0,23	7,1±0,2	0,25±0,06	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 15 от ЦТП-36	13,6±2,7	1,00±0,20	7,2±0,2	0,25±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Майская, 24 от ЦТП-36	15,7±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	14,4±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Островского, 12 от ЦТП-37	16,2±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	1,89±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	14,0±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 21 от ЦТП-40	15,2±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,16±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	15,7±3,1	1,13±0,23	6,9±0,2	0,22±0,06	1,33±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 40 от ЦТП-41	15,1±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,23±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	14,0±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,08±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 36 от ЦТП-75	14,2±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
21.08	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	15,1±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,11±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Учебная, 18 от ПВНС-17	14,0±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,34±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	13,8±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,20±0,05	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 30 лет Победы, 13 от ЦТП-42	15,6±3,1	1,13±0,23	6,9±0,2	0,23±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64	13,8±2,8	1,00±0,20	7,1±0,2	0,22±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
25.08	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 2 от ЦТП-64	13,4±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	13,0±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,81±0,38	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Сибирская, 14/2 от ЦТП-85	15,4±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
25.08	XBC-вход, ул. 30 лет Победы, 54 от ЦТП-79	15,0±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,21±0,05	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. И. Каролинского, 13 от ЦТП-79	15,3±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-5, ул. Университетская, 31/1 от КРП-4	15,5±3,1	1,09±0,22	7,2±0,2	0,25±0,06	1,22±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 1 от ЦТП-78	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 7/1 от ЦТП-78	14,2±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,36±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. И. Захарова, 27/1 от ЦТП-102	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,22±0,06	1,27±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-102-8 от ЦТП-102	16,6±3,3	1,13±0,23	6,9±0,2	0,23±0,06	1,19±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-102-12 от ЦТП-102	14,3±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,22±0,06	1,27±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	13,9±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,20±0,05	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 22 от ЦТП-50	15,6±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,27±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 30 лет Победы, 39 от ЦТП-98	15,2±3,0	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	1,20±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 20/1 от ЦТП-98	13,1±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,18±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.08	XBC-вход, ПС-8	13,0±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,19±0,05	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	13,5±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	12,9±2,6	1,04±0,21	7,0±0,2	0,22±0,06	1,17±0,23	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	13,7±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,16±0,23	-	-	-
26.08	XBC, кот. № 24	15,8±3,2	1,04±0,21	7,0±0,2	0,28±0,07	0,31±0,06	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.08	XBC, кот. № 26	14,0±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,28±0,07	0,48±0,10	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.08	XBC, кот. № 27	15,7±3,1	1,13±0,23	7,1±0,2	0,28±0,07	0,46±0,09	Не обнаружено	Не обнаружено	0
<b>Сентябрь</b>									
01.09	XBC-выход, ЦТП-1	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	15,7±3,1	1,08±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	0,98±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	14,4±2,4	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	0,88±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
01.09	XBC-выход, ЦТП-6	16,2±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-15	13,3±2,7	1,04±0,21	7,2±0,2	0,24±0,06	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,22±0,06	0,96±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	14,2±2,8	1,04±0,21	7,1±0,2	0,25±0,06	0,85±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	15,9±3,2	1,13±0,23	7,1±0,2	0,26±0,06	0,98±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	13,7±2,7	1,08±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	0,89±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	15,7±3,1	1,13±0,23	7,1±0,2	0,26±0,06	0,92±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	16,6±3,3	1,17±0,23	7,0±0,2	0,28±0,07	0,97±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	16,3±3,3	1,13±0,23	7,0±0,2	0,27±0,07	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	15,7±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	0,85±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	14,6±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,05	0,92±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	16,1±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,24±0,06	1,00±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	14,8±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,05±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	15,0±3,1	1,04±0,21	7,1±0,2	0,22±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	0,98±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	16,0±3,2	1,08±0,22	7,0±0,2	0,22±0,06	0,86±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	15,5±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,22±0,06	0,79±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.09	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	15,5±3,1	1,08±0,22	7,0±0,2	0,26±0,05	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	14,6±2,5	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	1,01±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	15,3±3,1	1,08±0,22	7,0±0,2	0,22±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	13,6±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	0,54±0,11	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	14,8±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.09	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	15,3±3,1	1,00±0,20	6,9±0,2	0,34±0,08	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	$15,3 \pm 3,1$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,28 \pm 0,26$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.09	XBC-выход, ЦТП-8	$15,9 \pm 3,2$	$1,08 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,83 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	$14,2 \pm 2,8$	$1,04 \pm 0,21$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,84 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	$15,3 \pm 3,1$	$1,04 \pm 0,21$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,90 \pm 0,18$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	$13,8 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,80 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	$15,5 \pm 3,1$	$1,08 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,82 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	$14,0 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$0,86 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	$15,5 \pm 1$	$1,08 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$0,98 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	$15,0 \pm 3,0$	$1,08 \pm 0,22$	$7,2 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,01 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	$16,3 \pm 3,3$	$1,17 \pm 0,23$	$7,1 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$0,98 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	$15,5 \pm 3,1$	$1,04 \pm 0,21$	$7,1 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,06$	$0,96 \pm 0,19$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
03.09	XBC, кот. № 22	$15,7 \pm 3,1$	$1,13 \pm 0,23$	$7,0 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$0,69 \pm 0,14$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
09.09	XBC-выход, ЦТП-51	$15,0 \pm 3,0$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$0,86 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	$14,8 \pm 3,0$	$1,13 \pm 0,23$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,09 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	$15,9 \pm 3,2$	$1,13 \pm 0,23$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,77 \pm 0,15$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	$16,1 \pm 3,2$	$1,04 \pm 0,21$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,07 \pm 0,21$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	$14,0 \pm 2,8$	$1,08 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	$16,3 \pm 3,1$	$1,08 \pm 0,22$	$7,1 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$0,82 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	$14,0 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,03 \pm 0,271$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	$13,6 \pm 2,7$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	$15,5 \pm 3,1$	$1,08 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,31 \pm 0,03$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
15.09	XBC, кот. № 7	$16,8 \pm 3,4$	$1,13 \pm 0,23$	$7,1 \pm 0,2$	$0,28 \pm 0,07$	$0,83 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.09	XBC-вход, ул. Озерная, 1/1 МБДОУ «Микки Маус» от ЦТП-57	$14,4 \pm 2,9$	$1,04 \pm 0,21$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,95 \pm 0,19$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. Озерная, 2 ТК-14 от ЦТП-57	15,3±3,1	1,08±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	0,88±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.09	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 20 от ЦТП-58	14,2±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	0,93±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-88-36, ул. Рыбников от ЦТП-58	15,5±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	0,93±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Нагорная, 3 от ЦТП-58	15,0±3,0	1,08±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	0,98±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC, кот. № 5	16,1±3,2	1,08±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	0,82±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.09	XBC-вход, ж/дом №35 от кот. №5	15,5±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ТК-20 Б (Дорожный,19) от кот. №5	15,5±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,06±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, УТ-10 от кот. №7	15,1±3,0	1,13±0,23	7,0±0,2	0,22±0,06	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ВК-8, ул. Производственная,13 от кот. №7	14,8±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC, кот. №7	15,4±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47	16,1±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	1,06±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ИК-II от ЦТП-47	15,6±3,1	1,08±0,202	7,0±0,2	0,23±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	14,3±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	13,9±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,20±0,05	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
22.09	XBC-выход I фильтра, ПС-8	13,9±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,20±0,05	1,07±0,21	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	14,6±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,22±0,06	1,12±0,22	-	-	-
	XBC-выход, ЦТП-38	15,5±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-39	14,8±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,08±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	14,4±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,21±0,05	1,11±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
22.09	XBC-выход, ЦТП-48	14,8±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,24±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.09	XBC, кот. № 28	16,0±3,2	1,09±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	15,3±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	0,96±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-57	14,8±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	0,90±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	16,4±3,3	1,13±0,23	7,0±0,2	0,24±0,06	1,00±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	16,0±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	1,06±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
24.09	XBC-выход, ЦТП-87	15,4±3,1	1,09±0,22	7,0±0,2	0,23±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	16,1±3,2	1,04±0,21	7,1±0,2	0,24±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Октябрь

	XBC-выход, ЦТП-65	15,3±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	0,96±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-66	16,1±3,2	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,03±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	17,4±3,5	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-68	16,0±3,2	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
01.10	XBC-выход, ЦТП-69	14,3±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-50	15,3±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,11±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	16,0±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,24±0,06	1,01±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-79	14,5±2,9	1,00±0,22	7,1±0,2	0,26±0,07	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	15,4±3,1	1,17±0,23	7,1±0,2	0,27±0,07	1,19±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
01.10	XBC, кот. № 34	13,6±2,7	1,00±0,20	7,1±0,2	0,29±0,08	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
01.10	XBC, кот. № 30	15,7±3,1	1,04±0,21	7,0±0,2	0,22±0,06	0,85±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.10	XBC-выход, ЦТП-1	14,4±2,9	1,09±0,22	7,0±0,2	0,22±0,06	1,12±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	15,4±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,02±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	15,0±3,0	1,00±0,20	7,1±0,2	0,27±0,07	1,17±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	15,6±3,1	1,13±0,23	7,1±0,2	0,24±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	16,1±3,2	1,13±0,23	7,1±0,2	0,25±0,06	1,40±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	15,7±3,1	1,04±0,21	7,1±0,2	0,27±0,07	1,24±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-24	16,3±3,3	1,13±0,23	7,2±0,2	0,24±0,06	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	14,2±2,8	1,09±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	16,1±3,2	1,12±0,24	7,0±0,2	0,25±0,06	1,40±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	14,7±2,9	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	1,27±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	16,8±3,4	1,13±0,23	7,0±0,2	0,27±0,07	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
02.10	XBC-выход, ЦТП-103	16,0±3,2	1,17±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	16,1±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,28±0,07	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	15,2±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,27±0,07	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	16,0±3,2	1,09±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	1,56±0,31	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	16,3±3,3	1,22±0,24	7,1±0,2	0,26±0,06	1,41±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	17,2±3,4	1,13±0,23	7,1±0,2	0,28±0,07	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	15,8±3,2	1,13±0,23	7,1±0,2	0,26±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	17,8±3,6	1,22±0,24	7,1±0,2	0,27±0,07	1,27±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	15,8±3,2	1,10±0,22	7,1±0,2	0,24±0,06	1,39±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	14,4±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,42±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
06.10	XBC-выход, ЦТП-45	18,0±3,6	1,22±0,24	7,0±0,2	0,28±0,07	1,31±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-41	12,7±2,5	1,10±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	1,27±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	12,1±2,4	1,10±0,22	7,0±0,2	0,23±0,06	1,28±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-50	13,7±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,26±0,07	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-5	14,0±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,21±0,05	1,42±0,29	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	14,6±2,9	1,13±0,23	7,2±0,2	0,23±0,06	1,31±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	12,7±2,5	1,00±0,20	7,1±0,2	0,21±0,05	1,33±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	14,1±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	13,8±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	12,1±2,4	1,00±0,20	6,9±0,2	0,21±0,05	1,23±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	14,4±2,9	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	11,9±2,4	1,04±0,21	7,2±0,2	0,23±0,06	1,17±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	13,8±2,8	1,17±0,23	7,1±0,2	0,24±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
07.10	XBC-выход, ЦТП-8	11,7±2,3	1,04±0,21	7,0±0,2	0,20±0,05	1,07±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	11,7±2,3	1,04±0,21	7,0±0,2	0,19±0,05	0,98±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	13,8±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,03±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	12,3±2,5	1,10±0,22	7,0±0,2	0,19±0,05	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	11,4±2,3	1,00±0,20	7,0±0,2	0,21±0,05	1,06±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-51	13,0±2,6	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	0,77±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	13,8±2,8	1,13±0,23	7,2±0,2	0,24±0,06	0,82±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	12,3±2,5	1,04±0,21	7,1±0,2	0,22±0,06	0,93±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	12,2±2,4	1,04±0,21	6,9±0,2	0,21±0,05	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Ноябрь

05.11	XBC-выход, ЦТП-4	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,24±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	16,1±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-16	14,8±3,0	1,13±0,23	7,1±0,2	0,25±0,06	1,25±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	15,1±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,34±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	16,0±3,2	1,09±0,22	7,1±0,2	0,24±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	13,8±2,8	1,09±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	1,29±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	15,0±3,0	1,13±0,23	7,1±0,2	0,23±0,06	1,38±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	16,1±3,2	1,22±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	1,22±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0

05.11	XBC, кот. № 22	16,0±3,2	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	0,50±0,10	Не обнаружено	Не обнаружено	0
06.11	XBC-вход, ул. Нефтяников, 24	12,7±2,5	1,00±0,20	7,0±0,2	0,18±0,05	1,21±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	13,0±2,6	1,04±0,21	6,9±0,2	0,18±0,05	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ПС-8	14,2±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	0,97±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	12,7±2,5	1,13±0,23	7,1±0,2	0,20±0,05	0,78±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	13,3±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,20±0,05	0,86±0,17	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	12,3±2,5	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	0,85±0,17	-	-	-
	XBC-выход, ЦТП-7	14,4±2,9	1,09±0,22	7,0±0,2	0,23±0,06	0,12±0,04	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	14,8±3,0	1,13±0,23	6,9±0,2	0,23±0,06	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	14,4±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	15,3±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,23±0,06	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.11	XBC-выход, ЦТП-26	15,1±3,0	1,09±0,22	6,9±0,2	0,23±0,06	1,36±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	15,3±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,26±0,07	1,33±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	14,2±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,24±0,06	1,36±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	1,42±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	15,0±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,37±0,27	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.11	XBC-выход, ЦТП-45	16,0±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.11	XBC-выход, ЦТП-1	15,1±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,22±0,06	0,87±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	17,3±3,5	1,13±0,23	6,9±0,2	0,26±0,07	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-15	16,6±3,3	1,17±0,23	7,1±0,2	0,26±0,07	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	14,6±2,9	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-99	15,8±3,2	1,13±0,23	7,1±0,2	0,25±0,06	1,38±0,28	Не обнаружено	Не обнаружено	0
11.11	XBC, кот. № 5	15,3±3,1	1,13±0,23	7,1±0,2	0,28±0,07	0,52±0,10	Не обнаружено	Не обнаружено	0

12.11	XBC, кот. № 24	15,3±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,26±0,07	0,34±0,07	Не обнаружено	Не обнаружено	0
12.11	XBC, кот. № 26	16,6±3,3	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	0,78±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
12.11	XBC, кот. № 27	13,7±2,7	1,09±0,22	7,1±0,2	0,25±0,06	0,69±0,1	Не обнаружено	Не обнаружено	0
13.11	XBC-выход, ЦТП-8	14,4±2,9	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	0,19±0,04	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	12,7±2,5	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	17,2±3,4	1,26±0,25	7,0±0,2	0,23±0,06	0,14±0,04	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-65	14,4±2,9	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	1,25±0,25	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	15,5±3,1	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	16,3±3,3	1,13±0,23	7,0±0,2	0,24±0,06	1,32±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	16,1±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,24±0,06	0,12±0,04	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	15,7±3,1	1,13±0,23	7,0±0,2	0,24±0,06	1,19±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	14,6±2,9	1,09±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.11	XBC-выход, ЦТП-56	16,6±3,3	1,09±0,22	6,9±0,2	0,26±0,07	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	15,8±3,2	1,22±0,24	7,0±0,2	0,24±0,07	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	15,8±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	1,22±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	15,3±3,1	1,22±0,24	7,0±0,2	0,26±0,07	1,29±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	15,1±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	1,30±0,26	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	17,4±3,5	1,17±0,23	7,0±0,2	0,27±0,07	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	14,7±2,9	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	14,4±2,9	1,13±0,23	7,2±0,2	0,26±0,07	1,18±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	17,0±3,4	1,13±0,23	7,0±0,2	0,25±0,06	1,05±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	16,0±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,23±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	16,1±3,2	1,00±0,20	7,0±0,2	0,26±0,07	1,20±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	$16,6 \pm 3,3$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,89 \pm 0,18$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	$16,1 \pm 3,2$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,95 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	$15,7 \pm 3,1$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$0,86 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	$14,2 \pm 2,8$	$1,04 \pm 0,21$	$6,9 \pm 0,2$	$0,21 \pm 0,05$	$0,21 \pm 0,04$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
17.11	XBC, кот. № 33	$16,6 \pm 3,3$	$1,09 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$0,89 \pm 0,18$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
18.11	XBC-выход, ЦТП-43	$15,3 \pm 3,1$	$1,13 \pm 0,23$	$6,9 \pm 0,2$	$0,24 \pm 0,06$	$1,11 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	$14,2 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,23 \pm 0,06$	$1,18 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-98	$16,0 \pm 3,2$	$1,09 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,07$	$0,97 \pm 0,19$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-4	$15,7 \pm 3,1$	$1,13 \pm 0,23$	$7,0 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$0,92 \pm 0,18$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.11	XBC-выход, ЦТП-51	$14,0 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,90 \pm 0,18$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-52	$15,5 \pm 3,1$	$1,13 \pm 0,23$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,09 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-53	$16,1 \pm 3,2$	$1,09 \pm 0,22$	$7,2 \pm 0,2$	$0,26 \pm 0,07$	$1,19 \pm 0,24$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-54	$14,4 \pm 2,9$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,12 \pm 0,22$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	$13,8 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,2 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$0,24 \pm 0,05$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-97	$16,6 \pm 3,3$	$1,09 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$0,85 \pm 0,17$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
19.11	XBC, кот. № 7	$17,4 \pm 3,5$	$1,13 \pm 0,23$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,53 \pm 0,11$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
26.11	XBC, кот. № 28	$16,1 \pm 3,2$	$1,09 \pm 0,22$	$7,1 \pm 0,2$	$0,27 \pm 0,07$	$0,79 \pm 0,16$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

### Декабрь

	XBC-выход, ЦТП-1	$14,6 \pm 2,9$	$1,00 \pm 0,20$	$7,1 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,97 \pm 0,19$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-4	$16,1 \pm 3,2$	$1,09 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$1,07 \pm 0,21$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-5	$15,3 \pm 3,1$	$1,09 \pm 0,22$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,02 \pm 0,20$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-6	$14,0 \pm 2,8$	$1,00 \pm 0,20$	$7,0 \pm 0,2$	$0,22 \pm 0,06$	$1,09 \pm 0,12$	Не обнаружено	Не обнаружено	0
01.12	XBC-выход, ЦТП-15	$13,6 \pm 2,7$	$1,04 \pm 0,21$	$7,0 \pm 0,2$	$0,25 \pm 0,06$	$0,93 \pm 0,19$	Не обнаружено	Не обнаружено	0

02.12	XBC-выход, ЦТП-16	13,3±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	0,91±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-24	10,8±2,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,23±0,06	1,02±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-29	14,4±2,9	1,00±0,20	7,1±0,2	0,24±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-49	13,1±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,26±0,07	0,82±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-80	16,1±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,28±0,07	0,85±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-94	13,2±2,6	1,13±0,23	7,1±0,2	0,28±0,07	1,00±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-103	13,0±2,6	1,00±0,20	7,0±0,2	0,26±0,07	0,95±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-40	15,5±3,1	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	0,82±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-37	17,2±3,4	1,13±0,23	6,9±0,2	0,22±0,06	0,85±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-75	17,8±3,6	1,22±0,24	7,2±0,2	0,27±0,07	0,77±0,15	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-12	16,3±3,3	1,13±0,23	7,0±0,2	0,23±0,06	0,63±0,13	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-13	15,1±3,0	1,13±0,23	7,1±0,2	0,19±0,05	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-7	13,0±2,6	1,00±0,20	7,1±0,2	0,19±0,05	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-9	14,3±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	1,07±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-17	16,1±3,2	1,09±0,22	7,1±0,2	0,22±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-26	17,8±3,6	1,17±0,23	7,1±0,2	0,27±0,07	1,15±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-33	13,3±2,7	0,96±0,19	7,0±0,2	0,20±0,05	1,14±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-38	16,2±3,2	1,09±0,22	7,2±0,2	0,21±0,05	1,17±0,24	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-45	13,0±2,6	1,04±0,21	7,0±0,2	0,25±0,06	1,06±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-8	13,3±2,7	1,00±0,20	6,9±0,2	0,25±0,06	0,14±0,03	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-35	15,3±3,1	1,04±0,21	7,1±0,2	0,25±0,06	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-42	15,1±3,0	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	0,97±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-64	16,0±3,2	1,13±0,23	6,9±0,2	0,23±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0

	XBC-выход, ЦТП-65	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	1,00±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-67	14,6±2,9	1,00±0,20	7,1±0,2	0,24±0,06	1,13±0,23	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-69	16,2±3,2	1,13±0,23	7,0±0,2	0,23±0,06	1,02±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-70	14,5±2,9	1,04±0,21	7,1±0,2	0,23±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-72	15,4±3,1	1,09±0,22	7,1±0,2	0,27±0,07	0,97±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-85	12,5±2,5	1,00±0,20	7,0±0,2	0,19±0,05	1,00±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
03.12	XBC-выход, ЦТП-51	15,1±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,25±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-55	14,0±2,8	1,04±0,21	6,9±0,2	0,20±0,05	1,00±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-56	16,0±3,2	1,09±0,22	7,0±0,2	0,26±0,07	1,12±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-58	15,1±3,0	1,09±0,22	7,0±0,2	0,24±0,06	1,03±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-59	15,5±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,25±0,06	1,10±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-61	16,1±3,2	1,00±0,20	7,0±0,2	0,23±0,06	0,93±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-78	14,5±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	0,86±0,17	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, ЦТП-102	13,3±2,7	1,00±0,20	7,1±0,2	0,23±0,06	0,83±0,14	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход, КРП-1	16,1±2,7	1,17±0,23	7,0±0,2	0,20±0,05	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	15,7±3,1	1,09±0,22	6,9±0,2	0,24±0,06	0,94±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
08.12	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	14,2±2,8	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	0,97±0,19	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	13,5±2,7	1,04±0,21	7,0±0,2	0,23±0,06	1,09±0,22	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	13,8±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,24±0,06	0,90±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	15,3±3,1	1,00±0,20	7,0±0,2	0,26±0,07	0,89±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	14,9±3,0	1,04±0,21	7,0±0,2	0,26±0,07	0,95±0,20	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	13,3±2,7	1,00±0,20	6,9±0,2	0,27±0,07	1,04±0,21	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	14,6±2,9	1,00±0,20	7,0±0,2	0,22±0,06	0,22±0,06	Не обнаружено	Не обнаружено	0

15.12	XBC-вход, ПС-8	13,8±2,8	1,04±0,21	6,9±0,2	0,20±0,05	0,93±0,18	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	13,3±2,7	1,00±0,20	7,0±0,2	0,19±0,05	1,00±0,16	Не обнаружено	Не обнаружено	0
	XBC-выход I фильтра, ПС-8	15,3±3,1	1,00±0,20	6,9±0,2	0,20±0,05	1,07±0,21	-	-	-
	XBC-выход II фильтра, ПС-8	14,0±2,8	1,00±0,20	7,0±0,2	0,18±0,05	0,91±0,18	-	-	-

Дата отбора	Определяемые показатели	Escherichia coli ГОСТ 34786, п.9.1, п.9.2	Энтерококки ГОСТ 34786, п. 10.1
	Единицы измерения	KOE/100 см <sup>3</sup>	KOE/100 см <sup>3</sup>
	ПДК (СанПиН 1.2.3685-21)	Отсутствие	Отсутствие
	Наименование пробы, место отбора		

## Январь

15.01	XBC, кот. № 7	Не обнаружено	Не обнаружено
17.01	XBC, кот. № 33	Не обнаружено	Не обнаружено
17.01	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
23.01	XBC-выход, ЦТП-46	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-80	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-105	Не обнаружено	Не обнаружено
25.01	XBC, кот. №24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC, кот. №26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC, кот. №27	Не обнаружено	Не обнаружено
30.01	XBC-выход, ЦТП-100	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-101	Не обнаружено	Не обнаружено
30.01	XBC, кот. № 22	Не обнаружено	Не обнаружено

## Февраль

06.02	XBC, кот. № 5	Не обнаружено	Не обнаружено
-------	---------------	---------------	---------------

	XBC-выход, ЦТП-30	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
07.02	XBC-выход, ЦТП-24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-95	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-96	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-103	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-7	Не обнаружено	Не обнаружено
13.02	XBC-выход, ЦТП-9	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-33	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-34	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-32	Не обнаружено	Не обнаружено
14.02	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
19.02	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 24	Не обнаружено	Не обнаружено
21.02	XBC, кот. № 28	Не обнаружено	Не обнаружено
28.02	XBC, кот. № 30	Не обнаружено	Не обнаружено
<b>Март</b>			
04.03	XBC-выход, ЦТП-6	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-10	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-11	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-16	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-28	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, ЦТП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-27	Не обнаружено	Не обнаружено
12.03	XBC-выход, ЦТП-29	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-25	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-21	Не обнаружено	Не обнаружено
12.03	XBC, кот. № 33	Не обнаружено	Не обнаружено
13.03	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 6 от ЦТП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 40 от ЦТП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 11 от ЦТП-27	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Губкина, 17 от ЦТП-15	Не обнаружено	Не обнаружено
13.03	XBC-вход, ул. Губкина, 21 от ЦТП-15	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 52 от ЦТП-15	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Кукуевицкого, 7 от ЦТП-28	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 2 от ЦТП-29	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Нефтяников, 10/1 от ЦТП-29	Не обнаружено	Не обнаружено
13.03	XBC, кот. № 34	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Набережный, 66 от ЦТП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Набережный, 64 от ЦТП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
18.03	XBC-вход, пр. Набережный, 50 от ЦТП-94	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 60 лет Октября, 14 от ЦТП-94	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Набережный, 48 от ЦТП-94	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, пр. Набережный, 26 от ПС-2	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Набережный, 20 от ПС-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ВК-1, кот. № 26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ВК-1, кот. № 27	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-1, пр. Набережный, 17 от кот. № 27	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-2, пр. Набережный, 17/2 от кот. № 26	Не обнаружено	Не обнаружено
19.03	XBC-выход, ЦТП-20	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-47	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-93	Не обнаружено	Не обнаружено
20.03	XBC-выход, ЦТП-70	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-71	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-73	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-74	Не обнаружено	Не обнаружено
20.03	XBC, кот. № 24	Не обнаружено	Не обнаружено
20.03	XBC, кот. № 26	Не обнаружено	Не обнаружено
20.03	XBC, кот. № 27	Не обнаружено	Не обнаружено
26.03	XBC-вход, пр. Ленина, 39 от ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Ленина, 37 от ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Ленина, 35 от ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Декабристов, 15 от ЦТП-22	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Ленина, 15 от ЦТП-76	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, б. Свободы, 10 от ЦТП-76	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, пр. Ленина, 27 от ЦТП-77	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, б. Свободы, 12 от ЦТП-77	Не обнаружено	Не обнаружено
26.03	XBC-выход, ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-22	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-35	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-36	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ИТП Майская, 10	Не обнаружено	Не обнаружено
26.03	XBC, кот. № 22	Не обнаружено	Не обнаружено
27.03	XBC, кот. № 5	Не обнаружено	Не обнаружено
<b>Апрель</b>			
01.04	XBC-вход, ул. Островского, 17 от ЦТП-19	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, б. Писателей, 21/1 от ЦТП-19	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 32 от ЦТП-23	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Лермонтова, 10 от ЦТП-23	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Островского, 19 от ЦТП-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Островского, 21 а от ЦТП-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Лермонтова, 6 от ЦТП-18	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Мира, 19 от ЦТП-18	Не обнаружено	Не обнаружено
02.04	XBC-выход, ЦТП-23	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-31	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-18	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, ЦТП-19	Не обнаружено	Не обнаружено
04.04	XBC, кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
10.04	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 16 от ЦТП-31	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 22 от ЦТП-31	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Чехова, 10/1 от ЦТП-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. пр-кт Ленина, 62 от ЦТП-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 5 от ЦТП-32	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 5/1 от ЦТП-32	Не обнаружено	Не обнаружено
15.04	XBC-вход, пр-кт Ленина, 54 от ЦТП-33	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 56 от ЦТП-33	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 6 от ЦТП-34	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 52 от ЦТП-34	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 38 от ЦТП-7	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, Бажова, 4 от ЦТП-7	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, Бажова, 26 от ЦТП-7	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 14 от ЦТП-9	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 16 от ЦТП-9	Не обнаружено	Не обнаружено
16.04	XBC-выход, ЦТП-59	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-60	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-61	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-62	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-63	Не обнаружено	Не обнаружено
17.04	XBC-вход, ул. Пушкина, 1 от ЦТП-12	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, ул. Пушкина, 15 от ЦТП-12	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Островского, 26/1 от ЦТП-13	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Островского, 30а от ЦТП-14	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 33 от ЦТП-20	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Профсоюзов, 50 от ЦТП-41	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-48-11, ул. Профсоюзов, 54 от ЦТП-48	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Маяковского, 27/1 от ЦТП-48	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Маяковского, 49 от ЦТП-45	Не обнаружено	Не обнаружено
17.04	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
17.04	XBC, кот. № 28	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 55/2 от ПВНС-56	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Маяковского, 26 от ЦТП-39	Не обнаружено	Не обнаружено
23.04	XBC-вход, пр-кт Мира, 51 от ЦТП-39	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Быстринская, 4 от ЦТП-38	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Быстринская, 6 от ЦТП-38	Не обнаружено	Не обнаружено
23.04	XBC, кот. № 30	Не обнаружено	Не обнаружено
23.04	XBC, кот. № 34	Не обнаружено	Не обнаружено
<b>Май</b>			
06.05	XBC-вход, ул. Энтузиастов, 63 от ЦТП-5	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Губкина, 11 от ЦТП-5	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 59 от ЦТП-5	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Ленина, 67/3 от ЦТП-99	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», ул.Губкина,1 от ЦТП-99	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, детская пол-ка, ул.Губкина, 1/1 от ЦТП-99	Не обнаружено	Не обнаружено
06.05	XBC, кот. № 33	Не обнаружено	Не обнаружено
14.05	XBC-вход, ул. Чехова, 7 блок Б от ЦТП-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Чехова, 7 блок А от ЦТП-24	Не обнаружено	Не обнаружено
14.05	XBC, кот. № 5	Не обнаружено	Не обнаружено
14.05	XBC-вход, пр-кт Ленина, 68 от ЦТП-24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Чехова, 1 от ЦТП-24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 72 от ЦТП-96	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Чехова, 9 от ЦТП-96	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 74 от ЦТП-96	Не обнаружено	Не обнаружено
15.05	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
20.05	XBC-вход, ул. Энергетиков, 53 от ЦТП-70	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 90 от ЦТП-70	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 78а от ЦТП-71	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 88 от ЦТП-71	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 76 от ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 70 от ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 35 от ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 65 от ЦТП-74	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Республики, 75/3 от ЦТП-74	Не обнаружено	Не обнаружено
21.05	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, ул. Нефтяников, 24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 33 от ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
21.05	XBC-вход, ул. Просвещения, 52 от ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Просвещения, 48 от ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 15 от ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Гагарина, 30 от ЦТП-68	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энгельса, 7 от ЦТП-68	Не обнаружено	Не обнаружено
21.05	XBC-вход, ул. Гагарина, 10 от ЦТП-66	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Просвещения, 27 от ЦТП-66	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 7/1 от ЦТП-65	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Гагарина, 26 от ЦТП-65	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Энергетиков, 6 от ЦТП-69	Не обнаружено	Не обнаружено
21.05	XBC, кот. № 7	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 18 от ЦТП-61	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 14 от ЦТП-61	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Геологическая, 18/1 от ЦТП-61	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 22 от ЦТП-62	Не обнаружено	Не обнаружено
27.05	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 31 от ЦТП-62	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-д Первопроходцев, 8 от ЦТП-62	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 30 от ЦТП-63	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 20 от ЦТП-63	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Первопроходцев, 14 от ЦТП-63	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 45 от ЦТП-59	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, пр-д Мунарева, 2 от ЦТП-59	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-д Взлетный, 11 от ЦТП-59	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 32 от ЦТП-60	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-д Взлетный, 4 от ЦТП-60	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Мунарева, 4 от ЦТП-60	Не обнаружено	Не обнаружено
28.05	XBC-вход, пр. Пролетарский, 32 от ЦТП-56	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 5/2 от ЦТП-56	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 9 от ЦТП-57	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 48 от ЦТП-57	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 38/1 от КРП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 40/1 от КРП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Югорская, 42 от КРП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 78 от ЦТП-51	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 74 от ЦТП-51	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 76а от ЦТП-51	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Федорова, 69 от ЦТП-52	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Федорова, 59 от ЦТП-52	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр. Комсомольский, 12 от ЦТП-53	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Московская, 34б от ЦТП-53	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 92 от ЦТП-54	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 25 от ЦТП-54	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 5/1 от ЦТП-54	Не обнаружено	Не обнаружено
29.05	XBC, кот. № 24	Не обнаружено	Не обнаружено

29.05	XBC, кот. № 26	Не обнаружено	Не обнаружено
29.05	XBC, кот. № 27	Не обнаружено	Не обнаружено

### Июнь

05.06	XBC, кот. № 28	Не обнаружено	Не обнаружено
11.06	XBC, кот. № 22	Не обнаружено	Не обнаружено
11.06	XBC, кот. № 32	Не обнаружено	Не обнаружено
11.06	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
18.06	XBC, кот. № 30	Не обнаружено	Не обнаружено

### Июль

17.07	XBC, кот. № 22	Не обнаружено	Не обнаружено
31.07	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 15 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 8 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, наб. И. Кайдалова, 30 от ЦТП-97	Не обнаружено	Не обнаружено
31.07	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
31.07	XBC, кот. № 24	Не обнаружено	Не обнаружено
31.07	XBC, кот. № 26	Не обнаружено	Не обнаружено
31.07	XBC, кот. № 27	Не обнаружено	Не обнаружено

### Август

07.08	XBC, кот. № 5	Не обнаружено	Не обнаружено
08.08	XBC, кот. № 30	Не обнаружено	Не обнаружено

13.08	XBC, кот. № 28	Не обнаружено	Не обнаружено
13.08	XBC, кот. № 32	Не обнаружено	Не обнаружено
14.08	XBC-вход, ул. Московская, 34А от ЦТП-53	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Федорова, 84 МБДОУ № 92 «Веснушка» от ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, наб. И. Кайдалова, 30 от ЦТП-97	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, наб. И. Кайдалова, 28/1 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 8 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Комсомольский, 15 от ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
19.08	XBC-вход, ул. Привокзальная, 22 от ЦТП-46	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Крылова, 19 от ЦТП-80	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Еловая, 8 (нов. корп.) от кот.32-33	Не обнаружено	Не обнаружено
20.08	XBC-вход, ул. Маяковского, 15	Не обнаружено	Не обнаружено
20.08	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
21.08	XBC-вход, ул. Заводская, 9 от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-88-35, ул. Рыбников от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Гидромеханизаторов, 7/2 от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Восточная, 38 от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-88-15, ул. Школьная от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-88-25-4, ул. Октябрьская от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Затонская, 4 от ЦТП-90	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, ул. И. Киртбая, 12 поликлиники «Нефтяник» от кот. №24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. И. Киртбая, 7 от ЦТП-95	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-22, ул. Ф. Показаньева, 4 перемычка с ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95	Не обнаружено	Не обнаружено
26.08	XBC-вход, пр-кт Ленина, 69 от ЦТП-30	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. И. Киртбая, 5/2 от ЦТП-30	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Ф. Показаньева, 10 от ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Ф. Показаньева, 4 от ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. И. Киртбая, 25 от ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
27.08	XBC-вход, ул. Кукувицкого, 10/2 от ЦТП-10	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Кукувицкого, 12/2 от ЦТП-10	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Ленинградская, 10а от ЦТП-10	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 49 от ЦТП-16	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 55 от ЦТП-16	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Кукувицкого, 20 от ЦТП-25	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Набережный, 14 от ЦТП-25	Не обнаружено	Не обнаружено
27.08	XBC, кот. № 30	Не обнаружено	Не обнаружено
28.08	XBC, кот. № 26	Не обнаружено	Не обнаружено
28.08	XBC, кот. № 27	Не обнаружено	Не обнаружено
28.08	XBC, кот. № 24	Не обнаружено	Не обнаружено
28.08	XBC-вход, ул. Ленинградская, 1 от ЦТП-6	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 3 от ЦТП-6	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Ленинградская, 6/2 от ЦТП-6	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, ул. Дзержинского, 14в от ЦТП-11	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 24 от ЦТП-11	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-11-2 от ЦТП-11	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 6 от ЦТП-21	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 7/1 от ЦТП-35	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Дзержинского, 15 от ЦТП-36	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Майская, 24 от ЦТП-36	Не обнаружено	Не обнаружено
<b>Сентябрь</b>			
03.09	XBC-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Островского, 12 от ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Студенческая, 21 от ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 40 от ЦТП-41	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира, 36 от ЦТП-75	Не обнаружено	Не обнаружено
09.09	XBC-вход, ул. Озерная, ТК-9 от ЦТП-57	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Озерная, 2 ТК-14 от ЦТП-57	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. М.-Карамова, 20 от ЦТП-58	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-88-36, ул. Рыбников от ЦТП-58	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Нагорная, 3 от ЦТП-58	Не обнаружено	Не обнаружено
11.09	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Учебная, 18 от ПВНС-17	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 30 лет Победы, 13 от ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Университетская, 23 от ЦТП-64	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 2 от ЦТП-64	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Сибирская, 14/2 СГКП №1 от ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
17.09	XBC-вход, ул. 30 лет Победы, 54 от ЦТП-79	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. И. Каролинского, 13 от ЦТП-79	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-5, ул. Университетская, 31/1 от КРП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 1 от ЦТП-78	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Пролетарский, 7/1 от ЦТП-78	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. И. Захарова, 27/1 от ЦТП-102	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-102-8 от ЦТП-102	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ТК-102-12 от ЦТП-102	Не обнаружено	Не обнаружено
18.09	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
24.09	XBC, кот. №33	Не обнаружено	Не обнаружено
25.09	XBC, кот. №5	Не обнаружено	Не обнаружено
30.09	XBC-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Быстринская, 22 от ЦТП-50	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 30 лет Победы, 39 от ЦТП-98	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Быстринская, 20/1 от ЦТП-98	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ж/дом №35 от кот. №5	Не обнаружено	Не обнаружено

XBC-вход, ТК-20 Б (Дорожный,19) от кот. №5	Не обнаружено	Не обнаружено
XBC-вход, СТО «Ось» от кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
XBC-вход, вх-8(сум) от кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
XBC-вход, ул. Производственная,13 от кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
XBC, кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
XBC-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47	Не обнаружено	Не обнаружено
XBC-вход, ИК-II от ЦТП-47	Не обнаружено	Не обнаружено

### Октябрь

01.10	XBC, кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
02.10	XBC-выход, ЦТП-38	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-39	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-45	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-48	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-14	Не обнаружено	Не обнаружено
07.10	XBC-выход, ЦТП-56	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-57	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-58	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-87	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-102	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, КРП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
08.10	XBC, кот. №22	Не обнаружено	Не обнаружено
09.10	XBC, кот. №30	Не обнаружено	Не обнаружено
09.10	XBC, кот. №34	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, ЦТП-65	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-66	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-68	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-69	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
14.10	XBC-выход, ЦТП-35	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-51	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-59	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-61	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-64	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-70	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
15.10	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
16.10	XBC-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира,44 от ЦТП-41	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1 от ЦТП-75	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина,24 от ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ПВНС-17	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-вход, ул. Быстринская,18 от ЦПИ-43	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-50	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-78	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-79	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-85	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-5	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-6	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-15	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-16	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-29	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-49	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-80	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-94	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-103	Не обнаружено	Не обнаружено
21.10	XBC, кот. №28	Не обнаружено	Не обнаружено
22.10	XBC-выход, ЦПИ-41	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-50	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, КРП-5	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦПИ-7	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, ЦТП-9	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-12	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-33	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
29.10	XBC, кот. №24	Не обнаружено	Не обнаружено
29.10	XBC, кот. №22	Не обнаружено	Не обнаружено

### Ноябрь

01.11	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
05.11	XBC-выход, ЦТП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-6	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-16	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-29	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-80	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-103	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-43	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-64	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-98	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, КРП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
02.12	XBC-выход, ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-35	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-65	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-69	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-70	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-5	Не обнаружено	Не обнаружено
06.11	XBC-выход, ЦТП-15	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-94	Не обнаружено	Не обнаружено
11.11	XBC-выход, ЦТП-99	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC, кот. №22	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1 от ЦТП-75	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ПВНС-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Ленина,24 от ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-вход, пр-кт Мира,44 от ЦТП-41	Не обнаружено	Не обнаружено

	ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦПИ-43	Не обнаружено	Не обнаружено
12.11	ХВС-выход, ЦПИ-51	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-52	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-53	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-54	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-97	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-56	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-58	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-59	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-61	Не обнаружено	Не обнаружено
18.11	ХВС-выход, ЦПИ-78	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-102	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, КРП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-7	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-9	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-12	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-33	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-38	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦПИ-40	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, ЦТП-45	Не обнаружено	Не обнаружено
20.11	XBC-вход, ул. Маяковского,15	Не обнаружено	Не обнаружено
20.11	XBC, кот. №7	Не обнаружено	Не обнаружено
21.11	XBC, кот. №5	Не обнаружено	Не обнаружено
27.11	XBC, кот. №30	Не обнаружено	Не обнаружено
27.11	XBC, кот. №34	Не обнаружено	Не обнаружено

### Декабрь

02.12	XBC-выход, ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-75	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-12	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-13	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-1	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-4	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-5	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-6	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-15	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-16	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-24	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-29	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-49	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-80	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-94	Не обнаружено	Не обнаружено

	ХВС-выход, ЦТП-103	Не обнаружено	Не обнаружено
04.12	ХВС-вход, ул. Студенческая, 14 от ЦТП-37	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, ул. Студенческая, 11 от ЦТП-40	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 от ПВНС-17	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, пр-кт Ленина, 24 от ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, пр-кт Мира, 44 от ЦТП-41	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-вход, ул. Быстринская, 18 от ЦТП-43	Не обнаружено	Не обнаружено
04.12	ХВС, кот. №33	Не обнаружено	Не обнаружено
09.12	ХВС-выход, ИТП Ленина, 26	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-76	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-77	Не обнаружено	Не обнаружено
10.12	ХВС-выход, ЦТП-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-35	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-42	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-64	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-65	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-67	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-69	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-70	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-72	Не обнаружено	Не обнаружено
	ХВС-выход, ЦТП-78	Не обнаружено	Не обнаружено

	XBC-выход, ЦТП-85	Не обнаружено	Не обнаружено
13.12	XBC-вход, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход на потребителя, ПС-8	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-7	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-9	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-17	Не обнаружено	Не обнаружено
16.12	XBC-выход, ЦТП-26	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-33	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-38	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-45	Не обнаружено	Не обнаружено
17.12	XBC, кот. №28	Не обнаружено	Не обнаружено
18.12	XBC-выход, ЦТП-51	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-55	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-56	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-58	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-59	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-61	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, ЦТП-102	Не обнаружено	Не обнаружено
	XBC-выход, КРП-1	Не обнаружено	Не обнаружено